

Minimalne wymagania dla systemu regulacji pracy węzła:

- a) System bezobsługowy.
- b) Regulacja dynamiczna oraz automatyczne dopasowanie krzywej grzania do aktualnego zapotrzebowania na podstawie temperatur w budynku i temperatury zewnętrznej.
- c) Monitoring systemu pracy systemu poprzez stronę internetową.
- d) Dopuszczenie do stosowania – deklaracja zgodności.
- e) Autoryzowany dostęp (login, hasło) przez Internet dla Spółdzielni do budynku w celu sporządzenia raportu lub wykonania analizy zużycia mediów zamontowanych urządzeń.
- f) Zapewnienie przez oferenta funkcjonowania portalu internetowego przez cały okres eksploatacji systemu.
- g) System kompatybilny z urządzeniami, które są już zainstalowane w budynkach.