

W dniu 12.04.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie SIWZ do termomodernizacji budynków mieszkalnych w zakresie docieplenia stropodachów budynków w Trzciance i Krzyżu Wlkp.

Treść pytań:

1. czy można zastąpić celulozę i ocieplić wszystkie stropodachy granulatem z wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego?
2. jeśli nie, to czy można złożyć ofertę tylko na budynki gdzie jest przewidziane ocieplenie wełną?
3. ile kondygnacji mają budynki oraz jaka jest wysokość przestrzeni stropodachów w ocieplanych budynkach?
4. jak rozumieć zwrot kwoty wpłaconego wadium? czy wadium zostanie zwrócone pozostałym oferentom dopiero po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą co może potrwać ponad miesiąc zważywszy na termin związania ofertą, czy może od razu po otwarciu ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu docieplenia stropodachów, z uwagi na fakt, że sposób docieplenia został opracowany w audycie energetycznym.

Ad. 2 Zgodnie z pkt 7 część 2 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ad. 3 Budynki przewidziane do docieplenia wełną mineralną są 3 i 4 kondygnacyjne. Są to dachy dwuspadowe kryte dachówką z poddaszem nieużytkowym. Natomiast budynki przewidziane do wdmuchania granulowanej włókny celulozowej są 5 kondygnacyjne z płaskim dachem krytym folią termiczną PCV. Wysokość przestrzeni wentylowanej wynosi od 30 do max. 90 cm w kalenicy dachu. Należy wziąć pod uwagę, że stropodachy były już docieplane.

Ad. 4 Wadium zostanie zwrócone pozostałym Oferentom niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomieniu o wyborze wszystkich Oferentów zgodnie z pkt 5 część 6 SIWZ.