

Wymagania odnośnie zaworów kulowych odcinających c.w.u. oraz c.o.:

Powinny posiadać atesty i pozwolenia wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce, a ponadto spełniać n/w warunki:

- a) zawory kulowe, kołnierzone z rączką wraz z flanszami przyłączeniowymi do zaworu,
- b) kula wykonana ze stali odpornej na korozję,
- c) podwójne uszczelnienie wrzeciona,
- d) zakres temperaturowy od -30°C do $+150^{\circ}\text{C}$,
- e) ciśnienie pracy – PN 16,