

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie budynki posiadają izolację termiczną stropodachów. Dla budynków, w których ma być wykonanie dodatkowe docieplenie metodą wdmuchiwania granulowanej włókniny celulozowej docieplenie było wykonane w latach 1998-2001 za pomocą materiału termoizolacyjnego na bazie celulozy EKOFIBER. Zalecamy, aby ten sam materiał został zastosowany jako dodatkowe docieplenie stropodachu.