

Dotyczy:

SIWZ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie SIWZ do termomodernizacji budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

Pytanie 1:

W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz trudnościami z przesyłaniem oryginałów związaną z prowadzeniem znacznej ilości towarzystw ubezpieczeniowych pracy zdalnej zwracam się z pytaniem czy Zamawiający zezwoli na wniesienie wadium formie elektronicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zezwoli na wniesienie wadium w formie elektronicznej wraz z elektronicznym potwierdzeniem podpisu wystawcy wadium.

Pytanie 2:

Według którego opisu należy przygotować wycenę tego z dokumentacji czy z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podstawą wyceny jest dokumentacja. Zapisy zawarte w SIWZ są jej uszczegółowieniem.

Pytanie 3:

Pytanie dla budynku Słowackiego 12

3.1

Prosimy o informację czy opaska wokół budynku ma być nowa czy należy wykorzystać istniejącą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykorzystać opaskę istniejącą.

3.2

W jaki sposób należy wykończyć ściany boczne loggii od wewnątrz i zewnątrz a także sufity balkonów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać warstwę zbrojoną oraz tynk strukturalny (bez styropianu).

3.3

Czy balustrady w chwili obecnej spełniają wymóg 1,1m wysokości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wysokość balustrad w dniu odbioru końcowego robót musi spełniać obowiązujący wymóg 1,1 m.

Pytanie 4:

Pytanie dla budynku 27 Stycznia 19 - Czy instalacja odgromowa zostaje istniejąca? w SIWZ jest napisane że należy schować ale czy nową czy istniejącą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy schować instalację odgromową istniejącą na budynku.

Pytanie 5:

Pytanie dla budynków 27 Stycznia 19,21,22,23 - W powyższych budynkach nie wykonujemy remontu balkonów prosimy o potwierdzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć remont balkonów.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
64-980 TRZCIANKA, Os. Słowackiego 24
tel. 67 216 21 26, 67 216 35 65, 67 352 69 05,
67 352 69 06, fax 67 352 69 09 ③
K-to bank. 48102038440000170200068866
REGON 000488875 NIP 763-000-33-92

Z-CA PREZESA
ds. EKONOMICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr Przemysław Gorczyński