

Dotyczy:**SIWZ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie SIWZ do termomodernizacji budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

Pytanie:

Dotyczy budynków mieszkalnych na osiedlu Słowackiego nr 12 i 23 – czy tylna ściana loggi z drzwiami balkonowymi ma być docieplona styropianem o grubości 11 cm o współczynniku przewodności $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ czy równoważnym materiałem izolacyjnym o mniejszej grubości PIR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tylną ścianę loggi z drzwiami balkonowymi należy docieplić materiałem izolacyjnym PIR gr. 6 cm, o współczynniku przewodności $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Cija

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
64-980 TRZCIANKA, Os. Słowackiego 24
tel. 67 216 21 26, 67 216 35 65, 67 352 69 05,
67 352 69 06, fax 67 352 69 09 (3)
K-to bank. 48102038440000170200068866
REGON 000488875 NIP 763-000-33-92