

Dotyczy:

SIWZ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp. W zakresie docieplenia stropodachów.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie SIWZ do termomodernizacji budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp. w zakresie docieplenia stropodachów:

Pytanie :

W związku z brakiem zamieszczenia informacji na temat pomostków komunikacyjnych w formularzu przetargowym proszę o uwzględnienie, iż przebudowa owych mostów jest wymagana do ocieplenia stropodachów wełną mineralną. Stąd moje pytanie, czy cenę przebudowy mostów uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W budynkach, w których na stropodachach będzie układana wełna mineralna należy uwzględnić przebudowę pomostów komunikacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w budynkach, w których docieplenia stropodachów będą się odbywały za pomocą wdmuchania włókniny celulozowej należy wykonać otwory technologiczne i ponownie je zabezpieczyć membraną dachową (11 budynków), 1 budynek – papą termozgrzewalną. W tych budynkach prace te należy uwzględnić w cenie oferty.

ZICA PREZESA
ds. EKONOMICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
mgr Przemysław Gorczyński

PREZES
mgr Tadeusz Marczak