

Wymagania odnośnie zaworów kulowych odcinających przy rozdzielaczach c.o.:

Powinny posiadać atesty i pozwolenia wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce, a ponadto spełniać n/w warunki:

- a) zawory kulowe, kołnierzowe z rączką wraz z flanszami przyłączeniowymi do zaworu,
- b) kula wykonana ze stali odpornej na korozję,
- c) podwójne uszczelnienie wrzeciona,
- d) zakres temperaturowy od – 30°C do +150°C,
- e) ciśnienie pracy – PN 16,

Szczegółowy opis techniczny wykonania rozdzielacza znajduje się w projekcie technicznym budynku.